

## Veiligheidsinstructiekaart: 7.1

### Metten met een spanningstester



- Werkzaamheden aan elektrische installaties worden uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke.
- Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden.
- Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven).

#### Risico's

Elektrocucie  
Kortsluiting

#### Voorkomingsmaatregelen

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen



#### Vóór je met de werken start

- Werk steeds met droge handen
- Zorg voor voldoende zichtbaarheid( eventueel zaklamp)
- Zorg dat je tester aangepast is aan de spanning op de kring die je wil testen

#### Tijdens de werkzaamheden

- Vermijd dat de 2 pennen mekaar raken (kortsluiting)

#### Bijkomende hulp

Werkverantwoordelijke  
Naam: Peter Rombouts  
Coördinaten: tel.nr. 64